



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

No. : SH161559



检验报告

Test Report

样品名称: 真石漆

Sample Description

商标/型号: **SANO 三和**

Brand / Model

委托单位: 广东顺德三和化工有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type



广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

2016年05月19日



广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页

| | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|
| 样品名称 Sample Description | 真石漆 | 生产日期 Manufactured Date | ----- |
| | | 生产批号 Serial No. | 16051001 |
| 商标、型号 Brand、Model |  | 收样单号 Voucher No. | 0042552 |
| 受检单位 Inspected Entity | ----- | 检验类别 Test Type | 委托检验 |
| 委托单位 Applicant | 广东顺德三和化工有限公司 | 样品数量 Sample Quantity | 500g |
| 生产单位 Manufacturer | 广东顺德三和化工有限公司 | 抽样基数 Sampling Base | ----- |
| 抽样地点 Sampling Place | ----- | 收样日期 Sampling Date | 2016年05月11日 |
| 抽样单位 Sampling Entity | ----- | 验讫日期 Tested Date | 2016年05月19日 |
| 样品特征和状态 Sample Character and State | 完好 | | |
| 检验依据 Ref. Documents for the Test | JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》(水性外墙涂料 面漆) | | |
| 检验结论 (Test Conclusion) : 本次委托检验共检2项, 所检项目全部符合标准的要求。 | | | |
|  检验专用章 Issued by (stamp) 2016年05月19日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效 No copy of this report is valid without original red stamp of testing body | | | |
| 备注 Remarks | ----- | | |

批准:
Approved by审核:
Checked by主检:
Tested by

No: SH161559

广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 单位 | 检测结果 | 判定 |
|----|-----------------|---------------|-------|------|----|
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | ≤150 | g/L | <2.0 | 合格 |
| 2 | 容器中状态 | 搅拌后无结块, 呈均匀状态 | ----- | 符合 | 合格 |
