

No. : SH1502800



(2012)(粤)质监验字008号

检验报告

Test Report

样品名称: 慕莲净味爽滑内墙乳胶漆

Sample Description

商标/型号: 三和 6.5kg/桶/E20D

Brand / Model

受检单位: 广东顺德三和化工有限公司

Inspected Entity

检验类别: 质量监督检验

Test Type

广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

检验专用章(S)
2015年05月08日


广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	慕莲净味爽滑内墙乳胶漆	生产日期 Manufactured Date	2015年03月19日
		生产批号 Serial No.	15031901
商标、型号 Brand、Model	三和 6.5kg/桶/E20D	抽样单号 Voucher No.	HSD201401928
受检单位 Inspected Entity	广东顺德三和化工有限公司	检验类别 Test Type	质量监督检验
委托单位 Applicant	佛山市顺德区市场监管局	样品数量 Sample Quantity	6.5kg×2
生产单位 Manufacturer	广东顺德三和化工有限公司	抽样基数 Sampling Base	500kg
抽样地点 Sampling Place	成品库	抽样日期 Sampling Date	2015年03月23日
抽样单位 Sampling Entity	广东产品质量监督检验研究院	验讫日期 Tested Date	2015年05月08日
样品特征和状态 Sample Character and State	有样品封条、且有签名与盖章		
检验依据 Ref. Documents for the Test	GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(水性墙面涂料) GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》(内墙面漆 合格品) 《顺德区建筑涂料质量监督检验细则》		
检验结论 (Test Conclusion) :			
<p>本次质量监督检验共检12项, 所检项目全部符合标准的要求。根据《顺德区建筑涂料质量监督检验细则》的判定原则, 本次抽样检验合格。</p> <div style="text-align: right;">  检验专用章 Issued by (stamp) 2015年05月08日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效 No copy of this report is valid without original red stamp of testing body </div>			
备注 Remarks	样品配比: 100 : 0~20 (漆 : 水, 质量比)		

批准:
Approved by

审核:
Checked by

主检:
Tested by


广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准要求	单位	检测结果	判定	
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》						
1	挥发性有机化合物含量(VOC)	≤120	g/L	16	合格	
2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	≤300	mg/kg	<50	合格	
3	游离甲醛	≤100	mg/kg	8	合格	
4	可溶性 重金属	铅(Pb)	≤90	mg/kg	<10	合格
		镉(Cd)	≤75	mg/kg	<2	合格
		铬(Cr)	≤60	mg/kg	<2	合格
		汞(Hg)	≤60	mg/kg	<2	合格
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》						
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	-----	符合	合格	
2	施工性	刷涂二道无障碍	-----	符合	合格	
3	低温稳定性(3次循环)	不变质	-----	符合	合格	
4	涂膜外观	正常	-----	符合	合格	
5	干燥时间(表干)	≤2	h	<2	合格	
6	对比率(白色和浅色)	≥0.90	-----	0.95	合格	
7	耐碱性(24h)	无异常	-----	符合	合格	
8	耐洗刷性	≥300	次	300次涂膜无 露底	合格	