



2015003056Z



检测
CNAS L0153

No. : ST151093



(2015)国认监认字(401)号

检验报告

Test Report

样品名称: 简爱清味内墙乳胶漆

Sample Description

商标/型号: **SANO 三和** E2D

Brand /Model

委托单位: 广东三和化工科技有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type

国家涂料产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Paintings and Dopes(Guangdong)

2015年05月25日

检验检测专用章

国家涂料产品质量监督检验中心 (广东)
China National Quality Supervision and Testing center for Paintings and Dopes(Guangdong)
检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	简爱清味内墙乳胶漆	生产日期 Manufactured Date	-----
		生产批号 Serial No.	15050801
商标、型号 Brand、Model	SANO 三和 E2D	收样单号 Voucher No.	0013931
受检单位 Inspected Entity	-----	检验类别 Test Type	委托检验
委托单位 Applicant	广东三和化工科技有限公司	样品数量 Sample Quantity	2kg
生产单位 Manufacturer	广东顺德三和化工有限公司 (由委托方提供)	抽样基数 Sampling Base	-----
抽样地点 Sampling Place	-----	收样日期 Sampling Date	2015年05月11日
抽样单位 Sampling Entity	-----	验讫日期 Tested Date	2015年05月25日
样品特征和状态 Sample Character and State	完好		
检验依据 Ref. Documents for the Test	GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(水性墙面涂料)		
检验结论 (Test Conclusion) :			
本次委托检验共检4项, 所检项目全部符合标准的要求。			
 检验专用章 Issued by (stamp) 2015年05月25日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效 No copy of this report is valid without original red stamp of testing body			
备注 Remarks	稀释比例: 100:0~5(漆:水, 质量比)		

批准:
Approved by

陈卓彬

审核:
Checked by

何

主检:
Tested by

沈宏林

No: ST151093

国家涂料产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Testing center for Paintings and Dopes(Guangdong)

检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准要求	单位	检测结果	判定	
1	挥发性有机化合物含量(VOC)	≤120	g/L	<2.0	合格	
2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	≤300	mg/kg	<50	合格	
3	游离甲醛	≤100	mg/kg	23	合格	
4	可溶性重金属	铅 Pb	≤90	mg/kg	<10	合格
		镉 Cd	≤75	mg/kg	<2	合格
		铬 Cr	≤60	mg/kg	<2	合格
		汞 Hg	≤60	mg/kg	<2	合格